

Моніторинг ціни на послуги обслуговування газових котелень

Станом на 24.01.2023

		визначення ціни методом відправлення запитів			середня ціна	планова ціна на рік
	Предмет закупівлі	ТОВ "СІПІ КНЕРЖІ"	ТОВ "Еко-Теплоенерго"	ТОВ "Житлоспецбу дексплуатація"		
1	Послуги з обслуговування газових котелень за 1 місяць	29166,67	32000	33200	31455,56	334000

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СІТІ ЕНЕРДЖІ»

ЄДРПОУ 39844689, Р/р UA 33 300614 0000026004500161164 АТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” м. Києва

04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28 телефон : 099-351-57-19

вих. № 0124 від 24.01.2023 р.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

У відповідь на Ваш запит від 24.01.2023 року № 7 стосовно Обслуговування газових котелень та підготовки їх до роботи під час опалювального сезону в навчальних закладах, підпорядкованих Управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надаємо наступну комерційну пропозицію:

1. Вартість обслуговування за 1 місяць складає 29 166,67 грн., без ПДВ.
2. Загальна вартість обслуговування за рік складає 350 000,04 грн.*

*У вартості обслуговування передбачені матеріали на суму не менше 10%.

З повагою,

Директор ТОВ «СІТІ ЕНЕРДЖІ»



(І.О. Беленок)



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

просп. Голосіївський, 118-б, м. Київ, 03127, тел. (044) 257 12 57
E-mail: golosiivruo_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37479398

24.01.23 № 7
Про надання цінової пропозиції

Директорові
ТОВ «СІТІ-ЕНЕРДЖІ»

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації просить надати цінову пропозицію з Обслуговування газових котелень та підготовка їх до роботи під час опалювального сезону в навчальних закладах, підпорядковані Управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Просимо надати розрахунок вартості ціни на обслуговування за 1 місяць та загальну вартість пропозиції.

Примітка:

Учасник в розрахунку калькуляції має передбачити матеріали на суму не менше 10% від суми запланованої за місяць.

Пропозиції надіслати на електронну адресу: Lyubov-osvita@ukr.net в найкоротші терміни.

Уповноважена особа



Любов МОТУЗКА

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Перелік робіт, які повинні виконуватись при обслуговуванні газових котелень (виконання робіт щомісячно).

- перевірка спрацювання всіх параметрів захисту котлів і допоміжного обладнання;
- перевірка на герметичність внутрікотельного газопроводу;
- технічне обслуговування внутрікотельного газопроводу;
- промивання та очищення фільтрів;
- перевірка працездатності автоматики безпеки на спрацювання за всіма передбаченими захистами;
- очищення газових пальників;
- перевірка спрацювання запобіжних клапанів;
- промивання теплообмінників;
- перевірка роботи запобіжних клапанів шляхом примусового відкриття, а резервних насосів шляхом їх короткочасного включення.

2.1.2. Не рідше одного разу в опалювальний сезон виконувати перевірку робочих манометрів контрольним або повіреним робочим манометром, що має однакові з вивіреним шкалу і клас точності.

2.1.3. Проводити та здавати розрахунки у газопостачальну організацію за використаний природний газ кожен місяць.

2.2. Підготовка газових котелень до опалювального сезону.

Ревізія запірної та регулювальної арматури з заміною дефектної, зокрема:

- ревізія вентилів на повітрозбірниках, встановлення заглушок;
 - ремонт та налагодження автоматичних повітрозбірників;
 - ремонт підвісок і підпір трубопроводів;
 - очищення грязьовиків;
 - при наявності кульових кранів на подавальному (зворотному) трубопроводах виконати заходи (встановлення металевих кільця, свердління отворів) для можливості пломбування.
2. Змащення та фарбування арматури.
 3. Поновлення написів та покажчиків напрямку обертання відкриття та закриття арматури.
 4. Перевірка та чистка димоходів до роботи в опалювальний сезон.
 5. Отримання акту готовності димоходів до роботи в опалювальний сезон.
 6. Акт перевірки (випробувань) внутрішнього газопроводу на герметичність;
 7. Виконання огляду теплообмінника котла з його розкриттям і очищенням трубок від накипу.
 8. Перевірити та забезпечити повну комплектацію (відповідно до проекту) та технічно справний стан газового обладнання, теплотехнічного обладнання, системи автоматичного регулювання та контрольно-вимірювальних приладів котельні.
 9. Чистка сливу дренажів у каналізацію.
 10. Врізка штудерів для відбору проб мережної та гарячої води після водопідігрівачів.
 11. Забезпечити підтримання у справному стані освітлення, інженерних комунікацій та запірних пристроїв в приміщенні.

Підготовка котелень до роботи під час опалювального сезону 2023-2024 років повинна бути проведена після закінчення опалювального сезону в термін до 15 вересня 2023 року.

2.3. Надання послуг при аварійних ситуаціях.

- Заявки на усунення аварії мають надходити до диспетчера аварійної служби від представників навчальних закладів чи від представника інженерної групи управління освіти, вносяться до журналу обліку заявок.
- Дані про отримання заявки доводяться до аварійної бригади. Бригада повинна прибути на місце аварії, зробити запис у журналі обліку відвідувань обслуговуючими організаціями навчального закладу про час, назву організації та короткий опис виконаних робіт.
- Роботи по усуненню аварії вважаються виконаними після усунення причини аварії.

В разі виникнення аварійної ситуації на котельнях в нічний час та вихідні дні Виконавець виїжджає на усунення аварії.

2.4. Місце надання послуг: заклади освіти підпорядковані Управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:

- ЗЗСО № 108, вулиця Уральська, 2/10;
- ЗЗСО № 151, вулиця Лісничка, 3.

Термін обслуговування - 10 місяців.

ТОВ "ЖИТЛОСПЕЦБУДЕКСПЛУАТАЦІЯ"

м. Київ, вул. Межова, 23, п/р UA793226690000026001301832559 в Філія ГУ АТ «Ощадбанк» ТБВВ №10026/066, МФО 322669, код 36047462 тел. 229-08-39

м. Київ

Вих.№ 3

Від 23 січня 2023 року

Уповноваженій особі
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЖИТЛОСПЕЦБУДЕКСПЛУАТАЦІЯ" пропонує свої послуги з
Обслуговування газових котелень та підготовка їх до роботи під час
опалювального сезону

Очікувана вартість послуг складає:

на місяць 33200,00 грн., (Тридцять три тисячі двісті гривень 00 копійок),
без ПДВ, на 10 місяців 332 000,00 грн (Триста тридцять дві тисяч гривень 00
копійок).

Директор:



І. А. Журба



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

просп. Голосіївський, 118-б, м. Київ, 03127, тел. (044) 257 12 57
E-mail: golosiivruo_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37479398

23.01.2023 № 6

Про надання цінової пропозиції

Директорові
ТОВ «Житлоспецбудексплуатація»

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації просить надати цінову пропозицію з Обслуговування газових котелень та підготовка їх до роботи під час опалювального сезону в навчальних закладах, підпорядковані Управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Просимо надати розрахунок вартості ціни на обслуговування за 1 місяць та загальну вартість пропозиції.

Примітка:

Учасник в розрахунку калькуляції має передбачити матеріали на суму не менше 10% від суми запланованої за місяць.

Пропозиції надіслати на електронну адресу: Lyubov-osvita@ukr.net в найкоротші терміни.

Уповноважена особа



Любов МОТУЗКА

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Перелік робіт, які повинні виконуватись при обслуговуванні газових котелень (виконання робіт щомісячно).

- перевірка спрацьовування всіх параметрів захисту котлів і допоміжного обладнання;
- перевірка на герметичність внутрікотельного газопроводу;
- технічне обслуговування внутрікотельного газопроводу;
- промивання та прочищення фільтрів;
- перевірка працездатності автоматики безпеки на спрацьовування за всіма передбаченими захистами;
- прочищення газових пальників;
- перевірка спрацьовування запобіжних клапанів;
- промивання теплообмінників;
- перевірка роботи запобіжних клапанів шляхом примусового відкриття, а резервних насосів шляхом їх короткочасного включення.

2.1.2. Не рідше одного разу в опалювальний сезон виконувати перевірку робочих манометрів контрольним або повіреним робочим манометром, що має однакові з вивіченим шкалу і клас точності.

2.1.3. Проводити та здавати розрахунки у газопостачальну організацію за використаний природний газ кожен місяць.

2.2. Підготовка газових котелень до опалювального сезону.

Ревізія запірної та регулювальної арматури з заміною дефектної, зокрема:

- ревізія вентилів на повітрозбірниках, встановлення заглушок;
 - ремонт та налагодження автоматичних повітрозбірників;
 - ремонт підвісок і підпір трубопроводів;
 - очищення грязьовиків;
 - при наявності кульових кранів на подавальному (зворотному) трубопроводах виконати заходи (встановлення металевих кільця, свердління отворів) для можливості пломбування.
2. Змашення та фарбування арматури.
 3. Поновлення написів та покажчиків напрямку обертання відкриття та закриття арматури.
 4. Перевірка та чистка димоходів до роботи в опалювальний сезон.
 5. Отримання акту готовності димоходів до роботи в опалювальний сезон.
 6. Акт перевірки (випробувань) внутрішнього газопроводу на герметичність;
 7. Виконання огляду теплообмінника котла з його розкриттям і прочищенням трубок від накипу.
 8. Перевірити та забезпечити повну комплектацію (відповідно до проекту) та технічно справний стан газового обладнання, теплотехнічного обладнання, системи автоматичного регулювання та контрольно-вимірювальних приладів котельні.
 9. Чистка зливу дренажів у каналізацію.
 10. Врізка штуцерів для відбору проб мережної та гарячої води після водопідігрівачів.
 11. Забезпечити підтримання у справному стані освітлення, інженерних комунікацій та запірних пристроїв в приміщенні.

Підготовка котелень до роботи під час опалювального сезону 2023-2024 років повинна бути проведена після закінчення опалювального сезону в термін до 15 вересня 2023 року.

2.3. Надання послуг при аварійних ситуаціях.

- Заявки на усунення аварії мають надходити до диспетчера аварійної служби від представників навчальних закладів чи від представника інженерної групи управління освіти, вносяться до журналу обліку заявок.
- Дані про отримання заявки доводяться до аварійної бригади. Бригада повинна прибути на місце аварії, зробити запис у журналі обліку відвідувань обслуговуючими організаціями навчального закладу про час, назву організації та короткий опис виконаних робіт.
- Роботи по усуненню аварії вважаються виконаними після усунення причини аварії.

В разі виникнення аварійної ситуації на котельнях в нічний час та вихідні дні Виконавець виїжджає на усунення аварії.

2.4. Місце надання послуг: заклади освіти підпорядковані Управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:

- ЗЗСО № 108, вулиця Уральська, 2/10;
 - ЗЗСО № 151, вулиця Лісничка, 3.
- Термін обслуговування - 10 місяців.



ЕКО-ТЕПЛОЕНЕРГО

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТЕПЛОЕНЕРГО»

Україна, 02660, м. Київ
вул. Червоноткацька, 44-А

тел. 502-60-44
eco-teploenergo@ukr.net

ЄДРПОУ 37985023
р/р ІА57 3510 0500 0002 6005 3693 6450 0
в АТ «УкрСиббанк» м. Київ
МФО 351005

ІПН 379850226523
Витяг № 2126524 500070

Вих. № 7
Від 23 січня 2023 року

Уповноваженій особі
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

На ваш запит № 5 від 23.01.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТЕПЛОЕНЕРГО» надає комерційну пропозицію та пропонує свої послуги з Обслуговування газових котелень та підготовка їх до роботи під час опалювального сезону в закладах освіти: ЗЗСО № 108, вулиця Уральська, 2/10; ЗЗСО № 151, вулиця Лісна, 3.

Очікувана вартість послуг складає:

- на місяць 32000,00 грн., (Тридцять дві тисячі гривень 00 копійок), без ПДВ;
- на 10 місяців 320 000,00 грн (Триста двадцять тисяч гривень 00 копійок)



Юшко В.С.



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

просп. Голосіївський, 118-б, м. Київ, 03127, тел. (044) 257 12 57
E-mail: golosiivruo_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37479398

23.01.2023 № 5
Про надання цінової пропозиції

Директорові
ТОВ «ЕКО – ТЕПЛОЕНЕРГО»

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації просить надати цінову пропозицію з Обслуговування газових котелень та підготовка їх до роботи під час опалювального сезону в навчальних закладах, підпорядковані Управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Просимо надати розрахунок вартості ціни на обслуговування за 1 місяць та загальну вартість пропозиції.

Примітка:

Учасник в розрахунку калькуляції має передбачити матеріали на суму не менше 10% від суми запланованої за місяць.

Пропозиції надіслати на електронну адресу: Lyubov-osvita@ukr.net в найкоротші терміни.

Уповноважена особа



Любов МОТУЗКА

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Перелік робіт, які повинні виконуватись при обслуговуванні газових котелень (виконання робіт щомісячно).

- перевірка спрацьовування всіх параметрів захисту котлів і допоміжного обладнання;
- перевірка на герметичність внутрікотельного газопроводу;
- технічне обслуговування внутрікотельного газопроводу;
- промивання та очищення фільтрів;
- перевірка працездатності автоматики безпеки на спрацьовування за всіма передбаченими захистами;
- очищення газових пальників;
- перевірка спрацьовування запобіжних клапанів;
- промивання теплообмінників;
- перевірка роботи запобіжних клапанів шляхом примусового відкриття, а резервних насосів шляхом їх короткочасного включення.

2.1.2. Не рідше одного разу в опалювальний сезон виконувати перевірку робочих манометрів контрольним або повіреним робочим манометром, що має однакові з вивіреним шкалу і клас точності.

2.1.3. Проводити та здавати розрахунки у газопостачальну організацію за використаний природний газ кожен місяць.

2.2. Підготовка газових котелень до опалювального сезону.

Ревізія запірної та регулювальної арматури з заміною дефектної, зокрема:

- ревізія вентилів на повітрозбірниках, встановлення заглушок;
 - ремонт та налагодження автоматичних повітрозбірників;
 - ремонт підвісок і підпір трубопроводів;
 - очищення грязьовиків;
 - при наявності кульових кранів на подавальному (зворотному) трубопроводах виконати заходи (встановлення металевих кільця, свердління отворів) для можливості пломбування.
2. Змащення та фарбування арматури.
 3. Поновлення написів та покажчиків напрямку обертання відкриття та закриття арматури.
 4. Перевірка та чистка димоходів до роботи в опалювальний сезон.
 5. Отримання акту готовності димоходів до роботи в опалювальний сезон.
 6. Акт перевірки (випробувань) внутрішнього газопроводу на герметичність;
 7. Виконання огляду теплообмінника котла з його розкриттям і очищенням трубок від накипу.
 8. Перевірити та забезпечити повну комплектацію (відповідно до проекту) та технічно справний стан газового обладнання, теплотехнічного обладнання, системи автоматичного регулювання та контрольно-вимірювальних приладів котельні.
 9. Чистка зливу дренажів у каналізацію.
 10. Врізка штуцерів для відбору проб мережної та гарячої води після водопідігрівачів.
 11. Забезпечити підтримання у справному стані освітлення, інженерних комунікацій та запірних пристроїв в приміщенні.

Підготовка котелень до роботи під час опалювального сезону 2023-2024 років повинна бути проведена після закінчення опалювального сезону в термін до 15 вересня 2023 року.

2.3. Надання послуг при аварійних ситуаціях.

- Заявки на усунення аварії мають надходити до диспетчера аварійної служби від представників навчальних закладів чи від представника інженерної групи управління освіти, вносяться до журналу обліку заявок.
- Дані про отримання заявки доводяться до аварійної бригади. Бригада повинна прибути на місце аварії, зробити запис у журналі обліку відвідувань обслуговуючими організаціями навчального закладу про час, назву організації та короткий опис виконаних робіт.
- Роботи по усуненню аварії вважаються виконаними після усунення причини аварії.

В разі виникнення аварійної ситуації на котельнях в нічний час та вихідні дні Виконавець виїжджає на усунення аварії.

2.4. Місце надання послуг: заклади освіти підпорядковані Управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:

- ЗЗСО № 108, вулиця Уральська, 2/10;
 - ЗЗСО № 151, вулиця Лісна, 3.
- Термін обслуговування - 10 місяців.